

„ROLKOM” Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 11
63-435 Sośnie

Sośnie, dnia 2015-12-01

Gmina Sośnie

Ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.11.2015 r. „ROLKOM” Sp. z o.o. w Sośniach przedstawia następujące warunki techniczne zasilania w wodę i podłączenia do sieci wodociągowej modernizowanej świetlicy wiejskiej w Granowcu:

- wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż ul. Kolejowej,
- prowadzenie odcinka nowej sieci wzdłuż czoła modernizowanej świetlicy rurami PCV 90 PN 10,
- usytuowanie na budowanym odcinku dwóch hydrantów 80 zewnętrznych na cele ppoż. (jeden z nich na końcu sieci przy remizie OSP),
- stosować do budowy sieci armaturę na ciśnienie 10 atmosfer,
- orientacyjne ciśnienie w sieci 3,8 atm.,
- dokonać inwentaryzacji nowo wybudowanej sieci.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Janusz Broniecki

