TK

zaprojektowano
rozdzielnicę
5x 12 mod



TG

zaprojektowano
rozdzielnicę
5 x 18 mod



1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SAG PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI I BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.
2. PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA W PORÓZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
3. RYSUNKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI WSZYSTKICH BRANŻ, RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.
4. WYMAGANA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (SOTYCZĄCE ELEMENTÓW ODDZIELENIA POŻAROWEGO PODANO NA RYSUNKU.
5. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 CM W ŚCIANACH I STROPACH O ODPORNOŚCI CO NAJMNIEJ EI60 LUB RE360 (POZA POMIESZCZENIAMI HIGIENICZNOSANITARNYMI), POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ES) TYCH ELEMENTÓW. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY BĘDĄCE ELEMENTAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ JAKO SZCZELNE. PRZEPUSTY INSTALACYJNE ZGODNIE Z SYSTEMAMI OCHRONY POŻAROWEJ.
6.WSZYSTKIE UŻYTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NAZWY PRODUCENTÓW, TECHNOLOGII I SYSTEMÓW SĄ PRZYKŁADOWE I MAJĄ NA CELU WYŁĄCZNIE WSKAZANIE STANDARDU JAKOŚCIOWEGO PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. W PROCESIE REALIZACJI MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW DOWOLNEJ FIRMY, TECHNOLOGII, SYSTEMU RÓWNOWAŻNYCH TECHNICZNIE, O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH LUB LEPSZYCH, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ORAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ITP. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NIE MOGĄ BYĆ GORSZE NIŻ PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. EWENTUALNE ZMIANY PROJEKTOWE SPOWODOWANE RÓŻNICĄ ZASTOSOWANEGO W WYNIKU PRZETARGU PRODUKTU, MATERIAŁU OBCIĄŻAJĄ WYKONAWCĘ. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA ZMIENNE KAŻDORAZOWO MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE Z ZAMAWIAJĄCYM.

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
sag.projekt
biuro projektów
i realizacji inwestycji
ul. Ignacego Krasickiego 8/7 50-305 Wrocław
tel. 48 501 801 654 e-mail: sagprojekt@o2.pl

INWESTOR:
GMINA SOŚNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

PROJEKT :
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Granowiec
dz. Nr 940/1, 941/1 i 941/4 (AM-1) obręb 005 Granowiec
gmina Sośnie

FAZA PROJEKTU :	BRANŻA:
PROJEKT BUDOWLANY	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Ryszard Walczak uprawnienia nr WKP/0320/PWOE/08	

NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ROZDZIELNICE "TG" i "TK"

DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
22.12.2015	1:10	S-PB-39-IE-05