



W1 - wieniec żelbetowy 25/25cm zbrojony 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30cm (wymiar strzemion 20x20cm).

POZ.3 - podciąg żelbetowy 25/30cm trójpłaszczywny + wspornik zbrojony dołem 4Ø12 i górą 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm, na odcinkach przypodporowych o dł. 60cm od podpór strzemiona Ø6 co 12cm (pręty dolne i górne ciągle na całej długości belki $\leq 10,0m$, wymiar strzemion 20x26cm). Góra podciągu równo z górą wieńca W1.

POZ.4 - podciąg żelbetowy 25/30cm zbrojony dołem 4Ø12 i górą 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm (pręty dolne i górne ciągle na całej długości belki $\leq 1,85m$, wymiar strzemion 20x26cm). Dwa pręty górne wpuszcć w wieniec W1 na dł 50cm. Góra podciągu równo z górą wieńca W1.

ZESTAWIENIE NADPROŻY		
Nr	Typ nadproża	Ilość
1	L 19 dł. 1.2m	10
2	L 19 dł. 1.5m	2
3	L 19 dł. 1.8m	6
4	L 19 dł. 2.1m	2

BETON C16/20
STAL: A-III(34GS)Ø12,16
A-I (St3S)Ø6

otulina wieńca podciągów i rdzeni - 20mm

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
MAREK NADACHOWSKI

Budynek zaliczka sanitarneego z wiatq
Sośnie; dz. nr350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 0015;

DATA
grudzień 2016

RYS.NR
7

WIEŃCE, NADPROŻA I PODCIĄGI

SKALA
1:100

PROJ. KONSTRUKCJA
Mgr Inż. DANIEL LIS

Upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
MKP/0190/P00K/06

SPEJ. KONSTRUKCJA
Inż. KAZIMIERZ KRYSZTOFIAK

Upr. projektant i kier. bud. w specjalin.
konstr.-budowl. i architekt.
GI - 8389/133/77
UW-1542-40/91