

**Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Pawłów**

Pytanie 1

Dotyczy oświetlenia boiska

W dokumentacji powołano się na PN-84/E-02033, według której należy uzyskać natężenie oświetlenia 200lx i 300lx przy zastosowaniu 12 opraw metalohalogenowych 250W posadowionych na 4 słupach 9 m.

Wg posiadanej przez nas wiedzy: Norma PN-84/E-02033 przestała obowiązywać. Obecnie obowiązującą normą jest PN-EN12193 (oświetlenie w sporcie).

Zgodnie z tą normą natężenie oświetlenia na tego typu obiekcie powinno wynosić: 200lx – tenis, 75lx – piłka ręczna/nożna, koszykówka, siatkówka.

Przy zastosowaniu opraw metalohalogenowych o mocy 250W uzyska się max natężenie oświetlenia 75lx-100lx.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w dokumentacji, czy też nie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że:

- 1) w dokumentacji została przywołana niewłaściwa norma: jest PN-84/E-02033, a winna być PN-EN12193, wg której należy wykonać zaprojektowane oświetlenie boisk,
- 2) błędnie również podano natężenie oświetlenia: podano 200lx i 300lx, a winno być wymagane średnie natężenie na boisku 75lx.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiotowe boisko jest boiskiem wielofunkcyjnym o charakterze szkolno-rekreacyjnym, a nie boiskiem sportowym i boisko do tenisa ziemnego będzie użytkowane tylko przy świetle dziennym (nie będzie eksploatowane w czasie wymagającym oświetlenia sztucznego).

Zamawiający dopuszcza jako równoważne zastosowanie opraw LED.


WOJCI
Stanisław Budzik