

**Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności
publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie
z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**

Pytanie

W związku z przystąpieniem do przetargu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku "" proszę o sprecyzowanie zestawienia stolarki drzwiowej. Drzwi Dz1 , Dk1 , Dt 1 ,DM 1 , DM 2 - czy to mają być typowe drzwi antywłamaniowe, czy tylko elementy antywłamaniowe - zamki, szyby?

Odpowiedź

Drzwi zewnętrzne do szkoły winny mieć zamki antywłamaniowe oraz przeszkło nie być obustronnie szkłem bezpiecznym.

Ponadto Zamawiający informuje, że:

1. mimo, iż łazienki na piętrze są stosunkowo nowe niezbędna jest ingerencja celem modernizacji c.w.u. Ingerować należy w sposób przemyślany, technicznie uzasadniony i na odpowiednim poziomie technicznym, nie dającym oznak zniszczenia.
2. nie przewiduje się wymiany tzw. białego montażu.
3. do grzejników należy „dojść” w ścianach.
4. dokumentacja przetargowa nie zawiera schematu kotłowni, ale schemat opisuje przedmiar robót w pozycjach 124, 125 i 126.


WOJT
Stanisław Budzik