

**Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności
publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie
z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku**

1) Szanowni Państwo, w nawiązaniu do powyższego przetargu nieograniczonego prosimy o przedstawienie doboru oraz armatury technologii kotłowni według przyjętych norm oraz rozwiązań projektowych. Stwarza to problem braku konkurencyjności oraz prawidłowego działania instalacji dobranej przez potencjalnego wykonawcę inwestycji.

Czy na etapie remontu łazienki została wymieniona instalacja sanitarna w w/w pomieszczeniu?

Odpowiedź

Armatura technologii kotłowni została opisana w PR poz. 124. Wykonawca ma zapewnić armaturę w/g przyjętych norm i planowanych przez siebie szczegółowych rozwiązań projektowych. Zamawiający wymaga prawidłowego działania zamontowanej przez Wykonawcę armatury oraz dokumentacji powykonawczej technologii kotłowni na dzień odbioru robót.

Zamawiający nie planuje remontu łazienki, Zamawiający planuje wymianę instalacji c.w.u i zamontowanie instalacji recyrkulacji c.w.u.

2) W związku z przystąpieniem do przetargu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku" proszę o informację, czy zadanie obejmuje wymianę całej instalacji ciepłej i zimnej wody, czy tylko zasobnika na ciepłą wodę? Kosztorys mówi tylko o wymianie instalacji c.o.

Odpowiedź

Zadanie obejmuje wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z zasobnikiem 200 [l] oraz instalacją recyrkulacji.

Zamawiający w materiałach przetargowych nie zamieścił kosztorysów.

W zamieszczonym przedmiarze robót, dziale "10. WYMIANA INSTALCJI C.O." jest zawarta instalacja c.w.u oraz recyrkulacji.

WOJT
Stanisław Budzik