



#### BILANS MOCY: RP

Moc zainstalowana:  $P_i = 51,4 \text{ kW}$

Moc zapotrzebowana:  $P_z = 24,8 \text{ kW}$

**ZKP**  
złącze kablowe, pomiarowe

**OCHRONA PRZED PORĄŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:**  
 1. SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA – nn 0,4kV.  
 2. UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.  
 3. WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.  
 4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.



Biurowo Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna  
 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Investor	Gmina Sośń; ul. Wielkopolska 47; 63-435 Sośń			Stadium dokumentacji	Projekt budowlany
Przedsięwzięcie	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Sośń			Brana	instalacje elektryczne
Tytuł rysunku	Schemat zasilania			Mr. rys.	<b>E-06</b>
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala
Projektował:	mgr inż. Adam Samson	instalacje elektryczne	WKP/0197/PW/OE/13		--
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Matuszewski	instalacje elektryczne	WKP/0175/PW/OE/12		Data: czerwiec 2018