

**Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie
ul. Harcerska dz. nr 724/1, 724/2, 73/2**

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału mogą być wyprodukowane i zabudowane słupy pod lampy oświetlenia.

Odpowiedź

Zaprojektowane są słupy stalowe ocynkowane typ CN8/4/64/F250 w oparciu o katalog firmy Elmonter.

WOJT
Stanisław Budzik