

**Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wiejska – etap II  
(ZP.271.8.2021)**

Pytanie 1

Zgodnie z SST w punkcie 5.5 (przygotowanie podłoża) i punkcie 5.5.3 (połączenia międzywarstwowe) wymagane jest skropienie międzywarstwowe na podbudowie i pomiędzy warstwami warstwy wiążącej i ścieralnej. Powyższych robót nie ma w załączonym przedmiarze.

Pytanie: w związku z tym czy powyższe roboty mają być wykonane i w jakim zakresie?

Odpowiedź

Wykonanie skropienia bitumem należy uwzględnić w warstwie wiążącej i ścieralnej, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która wspólnie z dokumentacją stanowi opis przedmiotu zamówienia.

Wójt  
/-/ Stanisław Budzik