

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski
sekretariat@psse-ostrow.pl
/psse-ostrowwlp/SkrytkaESP
nadzor.zapobiegawczy@psse-ostrow.pl

Pl. Stefana Rowińskiego 3
63-400 Ostrow Wielkopolski
NIP 6221051625
REGON 000300989
BDO: 000179595

ON-NS.9011.2.1.2022

Ostrow Wielkopolski dnia 12.01.2022r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Sośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 244/1, 243/1 i 243/2 obręb Kalkowskie, gmina Sośnie” w związku z wnioskiem firmy MITHRA II Sp. z o.o., ul. Rynek 29/4, 63-700 Krotoszyn.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

wyraża opinię, że dla w/w przedsięwzięcia **nie jest wymagane** przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach proponuje się uwzględnić niżej wymienione zalecenia:

- w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia poziom natężenia hałasu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach chronionych akustycznie,
- wprowadzić pas zieleni osłonowo – izolacyjnej wzdłuż granic przedsięwzięcia od strony najbliższej zabudowy zagrodowej.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sośnie zwrócił się pismem znak OS.6220.13.2021 z dnia 04.01.2022r. /data wpływu 05.01.2022r./ do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. „budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej

o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 244/1, 243/1 i 243/2 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie”.

Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 244/1, 243/1 i 243/2 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie o mocy do 1,5 MW. Dla obszaru objętego inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Całkowita powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję wynosi około 4,86ha. Na potrzeby farmy zostanie wykorzystana powierzchnia nie przekraczająca 2,0 ha gruntu.

Dla przedmiotowych działek tj. 244/1 oraz 243/2 została wydana w dniu 23.11.2021 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9/2021 syg. OS.6220.4.2021 przez Wójta Gminy Sośnie pt. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 244/1 oraz 243/2 obręb Kałkowskie, gm. Sośnie”. Po przeanalizowaniu możliwości inwestycyjnych inwestor podjął decyzję o zwiększeniu mocy inwestycji do 1,5 MW. Ponadto inwestor postanowił realizować inwestycję na trzech (dz. 244/1, 243/2 i 243/1), a nie jak wcześniej na dwóch działkach inwestycyjnych tj. 244/1, 243/2 pozostawiając pozostałe parametry inwestycji, w tym powierzchnię planowaną pod inwestycję bez zmian tj. nie przekraczającą 2ha.

Teren, na którym planuje się inwestycję, obejmuje grunty użytkowane rolniczo, a planowane przedsięwzięcie nie wymaga utwardzenia terenu. Od strony zachodniej działki graniczą z polami uprawnymi, od strony północnej z obszarami zabudowy gospodarskiej, od strony wschodniej z drogą dojazdową do okolicznych pól, od południa działki 244/1, 243/1 graniczą z ciekim wodnym Polska Woda. Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 29 m, w kierunku północnym (działka 242/1, obręb Kałkowskie) od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji. Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na obszarze chronionym tj. „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej nominalnej mocy wynoszącej do 1,5 MW. Zamiarem inwestora jest wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni ziemi. Inwestor planuje przyłączenie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej do istniejącej sieci energetycznej.

W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż następujących elementów:

1. Zespół paneli fotowoltaicznych do 3000 sztuk, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych lub wbitych w grunt. Kąt nachylenia paneli będzie stały i będzie wynosił ok. 30-70 w kierunku południowym lub wschód-zachód.
2. Inwertery (przetwornice) do 20 sztuk.
3. Kontenery stacji transformatorowej z transformatorem olejowym lub suchym 1 sztuka (wyposażony w szczelną misę olejową w przypadku zastosowania transformatora olejowego). Kontener składa się z komory transformatora nn/SN, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia.
4. Linie kablowe.
5. Kontener techniczny.
6. Pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji, czyli: ogrodzenie, system monitoringu, system zdalnej kontroli i sterowania, w oparciu o sieci teleinformacyjne.

Nie przewiduje się stałej obsługi elektrowni. Obszar pod instalację fotowoltaiczną pozostanie nieutwardzony, pomiędzy szeregami instalacji znajdować się będzie roślinność.

Według autora karty informacyjnej eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem: emisji substancji do powietrza, emisji hałasu, powstawania odpadów oraz ścieków do środowiska. Przewiduje się mycie paneli fotowoltaicznych 1-2 razy do roku przez wyspecjalizowane firmy, przy użyciu czystej wody dostarczanej na teren inwestycji beczkowozami. Dla paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,5 MW nie planuje się zastosowania nawiewnego systemu chłodzącego z użyciem wentylatorów, które mogłyby być emitorem hałasu. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Jedynymi odpadami jakie mogą powstawać podczas eksploatacji przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej będą odpady z ewentualnie prowadzonych prac interwencyjnych bądź okresowych konserwacji paneli. Powstające odpady nie będą magazynowane na terenie działki, ale natychmiast usuwane przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne posiadające stosowne zezwolenia.

Wody opadowe i roztopowe będą rozprowadzone w sposób naturalny, swobodnym spływem na terenie działki inwestycyjnej.

Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli tzw. olśnieniu.

W związku z powyższym oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wyraża opinię jak wyżej.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sośnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

Do wiadomości:

1. MITHRA II Sp. z o.o.
ul. Rynek 29/4
63-700 Krotoszyn
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia
3. A/a

J.Z.

(Podpis elektroniczny)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Plac Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: /62/ 737-89-00; fax.: /62/ 737-89-20; e-mail: sekretariat@psse-ostrow.pl; strona internetowa: www.psse-ostrow.pl; skrzynka ePUAP: psse-ostrowwlpk.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PSSE lub e-mailem na adres: statystyka@psse-ostrow.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Ostrowie Wielkopolskim sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty świadczące usługi serwisowe, z których może skorzystać PSSE w Ostrowie Wielkopolskim.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.