

Sośnie, dnia 15.02.2022 r.

Znak postępowania: **ZP.271.1.2022**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania pn. „Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej plażowej, kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), **Zamawiający:** Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 10.02.2022 r.

1. Proszę o potwierdzenie, jaka dokładnie nawierzchnia poliuretanowa ma zostać ułożona na korcie tenisowym?

Czy ma to być nawierzchnia typu natrysk (SBR gr 10-11 mm+ EPDM natrysk 2-3 mm)

- nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02, która posiada:

- potwierdzenie zgodności z PN-EN 14877:2014 (wydane przez niezależne laboratorium badawcze np. ITB, Sports Labs itp.)

- badania zgodne z DIN 18035-6:2014

- atest higieniczny

-certyfikat WA (dawniej IAAF) (Product Certyfikat)

- autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawione przez producenta,

czy nawierzchnia typu EPDM (SBR gr 7-8 mm+ EPDM 7-8 mm) - nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowiązującą normą PN - EN 14877:2014, która posiada:

- potwierdzenie zgodności z PN-EN 14877:2014 (wydane przez niezależne laboratorium badawcze)

- badania zgodne z DIN 18035-6:2014

- atest higieniczny

- autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawione przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej o następujących parametrach:

- min. grubość nawierzchni poliuretanowej 15mm (SBR gr. 7-8 mm; EPDM 7-8 mm); przepuszczalna dla wody

- warstwa stabilizująca - min. 35mm; przepuszczalna dla wody

- kruszywo łamane 0-31,5mm – 50mm
- kruszywo łamane 31,5 – 63,5 – 120mm
- warstwa odsączająca z piasku - 150mm
- warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne
- Zamawiający wymaga zagęszczenia podłoża do poziomu IS $\geq 0,98$. ; w celu potwierdzenia odpowiedniego zagęszczenia podłoża Zamawiający będzie wymagał raportu wystawionego przez uprawnionego geotechnika
- zewnętrzną część nawierzchni należy zabezpieczyć np. obrzeżem betonowym. Wykonawca przedstawi sposób zabezpieczenia do akceptacji Zamawiającemu na etapie zatwierdzania projektu wykonawczego
- nawierzchnia wykonana zgodnie z normą PN-EN 14877:2014
- Zamawiający wymaga aktualnego atestu PZH dla nawierzchni
- Zamawiający wymaga autoryzacji producenta

2. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia na korcie tenisowym ma być w całości ceglasto-czerwona.

Odpowiedź:

Nawierzchnię należy wykonać w kolorze ceglastym z uwzględnieniem linii w innym kolorze, uzgodnionym z Zamawiającym na etapie zatwierdzania projektu wykonawczego.

3. Proszę o potwierdzenie powierzchni nawierzchni na korcie tenisowym 688,71 m².

Odpowiedź:

Powierzchnia i wymiar kortu tenisowego zgodne z załączonym projektem budowlanym, 37,77 x 18,27.

4. Prosimy o zamieszczenie dokładnego opisu trybuny 3-rzędowej (wymiary, wysokość siedziska, poręczy, itp.)

Odpowiedź:

Wykonanie dokładnego opisu trybuny oraz szczegółowych rysunków należy uwzględnić w projekcie wykonawczym, który należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Minimalne wymagania Zamawiającego:

- 2 trybuny 3-rzędowe,
- przewidywana liczba miejsc siedzących: $2 \times 200 = 400$,

- miejsca siedzące z oparciem, oparcie min. 35cm,
- krzeselka z atestami – opiniami w zakresie p.poż., toksyczności, wytrzymałości,
- trybuna wykonana w konstrukcji stalowej zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,
- nawierzchnia pod trybunami wykonana z kostki betonowej,
- podest stalowy blacha ryflowana lub krata „WEMA”
- całość zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe ,
- poręcz o wysokości 110 cm.

5. Proszę o zamieszczenie opisu wiat dla zawodników rezerwowych oraz wskazanie ilości.

Odpowiedź:

- ilość wiat: 2,
- konstrukcja stalowa zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,
- ilość miejsc siedzących: min. 14,
- miejsca siedzące z oparciem, wys. oparcia min. 35 cm,
- pokrycie: szkło akrylowe lub poliwęglan komorowy,
- kabina z zadaszeniem,
- trwale zakotwiona do podłoża.

6. Proszę o wyjaśnienie, co dokładnie ma wchodzić w zakres serwisowania kortu tenisowego?

Odpowiedź:

Zakres serwisowania zgodny z zapisami SWZ.

murawa:

- * koszenie po osiągnięciu 40 mm wysokości trawy
- * wywóz pokosu
- * dbanie o odpowiednie nawodnienie murawy
- * nawożenie
- * aeracja, wałowanie i wertykulacja

boisko do piłki siatkowej plażowej:

- * równanie nawierzchni
- * uzupełnianie piasku

kort tenisowy:

- * czyszczenie nawierzchni

7. Proszę o przekazanie szczegółów zaprojektowanych trybun z czego mają być wykonane, jakie siedziska itp.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią do pytania numer 4.

8. Proszę o określenie parametrów ogrodzenia jakie oczka jaki drut - brak szczegółów technicznych.

Odpowiedź:

- ogrodzenie typu panelowego „2D”
- drut pionowy min. 6 mm
- drut poziomy min. 8 mm
- oczka nie większe niż 50x200
- panele malowane proszkowo oraz zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe

9. Jak mają wyglądać furtki, z czego mają być wykonane itp. brak rozwiązań.

Odpowiedź:

Furtkę należy wykonać w systemie zgodnym z systemem ogrodzenia. Szczegóły rozwiązania należy uwzględnić w projekcie wykonawczym.

10. Jak ma wyglądać brama, z czego ma być wykonana itp. brak rozwiązań

Odpowiedź:

Bramę należy wykonać w systemie zgodnym z systemem ogrodzenia. Szczegóły rozwiązania należy uwzględnić w projekcie wykonawczym.

11. Proszę o ostateczne określenie ile ma być wycenione utwardzeń, ponieważ z bilansu terenu wynika:

Projektowany parking - 1040,01 m²

Projektowane utwardzenia z kostki bet. (w tym chodnik 970,79m²) - 4096,17m²

Projektowane utwardzenie z bet. asf. - 1326,84 m²

Odpowiedź:

Ilość utwardzeń została określona w projekcie budowlanym załączonym do postępowania przetargowego. Zamawiający zwraca uwagę, że załączony przedmiar należy traktować pomocniczo.

12. Proszę o potwierdzenie, że przetargiem nie są objęte tereny zielone nasadzenia itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nasadzenia w postaci krzewów, drzew nie są objęte postępowaniem przetargowym.

13. Dostawa i montaż wyposażenia do plażowej piłki siatkowej - proszę o sprecyzowanie jakie wyposażenie ma być wycenione.

Odpowiedź:

- siatka do piłki plażowej, słupki wraz z systemem montażu

14. Dostawa i montaż wyposażenia do tenisa - proszę o sprecyzowanie jakie wyposażenie ma być wycenione.

Odpowiedź:

- siatka do tenisa, słupki wraz z systemem montażu

15. Warstwa geowłókniny - proszę o określenie parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Minimalne wymagania geowłókniny

- wytrzymałość na rozciąganie 8,5 [kN/m]
- wytrzymałość na przebicie dynamiczne 33 mm
- wodoprzepuszczalność 75 l/m²s

16. Proszę o określenie jakie są oczekiwania Inwestora co do nawierzchni trawiastej na boisku.

Odpowiedź:

Należy zastosować trawę z przeznaczeniem do boisk piłkarskich o gęstym zakorzenieniu.

17. Nawierzchnia poliureatowa przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa gr. 15 mm na przepuszczalnej warstwie stabilizującej gr. 35 mm - proszę o określenie parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią do pytania numer 1.

Pytanie z dnia 15.02.2022 r.

1. Prosimy o określenie długości okresu w jakim Wykonawca ma świadczyć usługę serwisowania wykonanego przedmiotu zamówienia (pkt. 1.2 SWZ), w tym przede wszystkim pielęgnacji boiska oraz wykonania zabiegów agrotechnicznych. Sugerujemy, aby Wykonawca świadczył usługi pełnej pielęgnacji boiska trawiastego wraz z zabiegami agrotechnicznymi, podlewaniem i nawożeniem murawy, przez okres minimum 1 roku, co pozwoli na prawidłowe wyhodowanie murawy sportowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa długości okresu, w jakim Wykonawca ma świadczyć usługę serwisowania. Okres serwisowania obiektu stanowi jedno z kryterium wyboru oferty, zgodnie z zapisami rozdziału 3 pkt 5 SWZ.

- A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

- B. Powyższa zmiana treści SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00046052/01 z dnia 04.02.2022r. oraz zmiany postępowania o opublikowanego na: <https://miniportal.uzp.gov.pl>**

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Wójt
/-/ Stanisław Budzik