

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski
sekretariat@psse-ostrow.pl
/psse-ostrowwlp/SkrytkaESP
nadzor.zapobiegawczy@psse-ostrow.pl

Pl. Stefana Rowińskiego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6221051625
REGON 000300989
BDO: 000179595

ON-NS.9011.2.8.2022

Ostrów Wielkopolski dnia 26.04.2022r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art.78 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Sośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 175, 174, 173 w obrębie Kąty Śląskie, gmina Sośnie” w związku z wnioskiem PVE 258 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c, 85-065 Bydgoszcz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

wyraża opinię, że dla w/w przedsięwzięcia **nie jest wymagane** przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach proponuje się uwzględnić niżej wymienione zalecenie:

- Przy realizacji i eksploatacji inwestycji należy przestrzegać założeń zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dotyczących rozwiązań w zakresie emisji hałasu do środowiska, gromadzenia odpadów, gospodarki wodno – ściekowej.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sośnie zwrócił się pismem znak OS.6220.1.2022 z dnia 22.03.2022r. /data wpływu 23.03.2022r./ do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. „budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 175, 174, 173 w obrębie Kąty Śląskie, gmina Sośnie”.

Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W trakcie postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim pismem nr ON-NS.9011.2.8.2022 z dnia 04.04.2022r. zwrócił się do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przedłużył termin załatwienia sprawy do 29.04.2022r. W dniu 19.04.2022r. do PPIS w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło uzupełnienie inwestora do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 175, 174, 173 w obrębie Kąty Śląskie, gmina Sośnie. W przypadku przedmiotowej inwestycji możliwa jest jej realizacja w maksymalnie 4 etapach. Dla obszaru objętego inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Całkowita powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję wynosi do 2,86ha. Działki inwestycyjne stanowią głównie grunty orne. W strefie ok.100m od planowanej inwestycji znajdują się tereny rolnicze, drogi, zakrzewienia i zadrzewienia oraz rowy melioracyjne. Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 160m od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji. Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej do 4,0 MW. Zamiarem inwestora jest wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni ziemi. Inwestor planuje przyłączenie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej do istniejącej napowietrznej linii energetycznej. Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłącza do sieci ustalony zostanie przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na etapie uzyskania Warunków Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż następujących elementów:

1. Zespół paneli fotowoltaicznych do 18000 sztuk dla przedmiotowej inwestycji, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych lub wbitych w grunt.
2. Inwertery do 56 sztuk dla przedmiotowej inwestycji.
3. Kontener stacji transformatorowej do 4 sztuk dla przedmiotowej inwestycji z transformatorem olejowym lub suchym (wyposażony w szczelną misę olejową w przypadku zastosowania transformatora olejowego). Kontener składa się z komory transformatora nn/SN, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia.
4. Magazyny energii do 4 sztuk dla przedmiotowej inwestycji.
5. Pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji, czyli: podziemne linie kablowe, ogrodzenie, droga gruntowa umożliwiająca dojazd do urządzeń, system monitoringu pracy instalacji, czujniki alarmowe.

Nie przewiduje się stałej obsługi elektrowni. Obszar pod instalację fotowoltaiczną pozostanie nieutwardzony, pomiędzy szeregami instalacji znajdować się będzie regularnie koszona roślinność.

Panele myte będą na sucho lub przy użyciu czystej wody bez dodatku detergentów czy środków myjących (taką wodę należy traktować jak opadową). Zapotrzebowanie w wodę do mycia będzie realizowane przez wyspecjalizowaną firmę dostarczającą wodę beczkowozami.

Jedynymi odpadami jakie mogą powstawać podczas eksploatacji przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej będą odpady z ewentualnie prowadzonych prac interwencyjnych bądź okresowych konserwacji paneli. Powstające odpady nie będą magazynowane na terenie działki, przekazywane będą podmiotom posiadające stosowne zezwolenia.

Inwestycja w fazie eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu. Do źródeł emisji należeć będą: magazyny energii, inwertery i stacje transformatorowe, ze względu na zastosowanie nawiewnego systemu chłodzącego z użyciem wentylatorów. W uzupełnieniu do karty informacyjnej przedstawiono analizę rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku uwzględniając warunki najbardziej niekorzystne. Wg. autora karty informacyjnej z przedstawionej analizy wynika, że poziom hałasu docierający do najbliższych położonych terenów chronionych akustycznie, nie będzie przekraczał norm zawartych w rozporządzeniu z dnia 14 czerwiec 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112)

Według autora karty informacyjnej eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza, ścieków do środowiska, nie zostaną przekroczone normy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych położonych terenach chronionych akustycznie, nie zostaną również przekroczone dopuszczalne poziomy natężenia pola elektromagnetycznego.

Wody opadowe i roztopowe będą rozprowadzone w sposób naturalny, swobodnym spływem na terenie działki inwestycyjnej.

Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli tzw. olśnieniu.

W związku z powyższym oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wyraża opinię jak wyżej.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sośnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

Do wiadomości:

1. PVE 258 Sp. z o.o.
ul. J.K. Chodkiewicza 7/c, 85-065 Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Bydgoska 20, 86-065 Lisi Ogon
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia
3. A/a

J.Z

(Podpis elektroniczny)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Plac Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: /62/ 737-89-00; fax.: /62/ 737-89-20; e-mail: sekretariat@psse-ostrow.pl; strona internetowa: www.psse-ostrow.pl; skrzynka ePUAP: psse-ostrowwlpk.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PSSE lub e-mailem na adres: statystyka@psse-ostrow.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Ostrowie Wielkopolskim sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty świadczące usługi serwisowe, z których może skorzystać PSSE w Ostrowie Wielkopolskim.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.