



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski, 17.06.2022r.

ON-NS.9011.2.18.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art.78 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029), w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Sośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „**budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie**” w związku z wnioskiem firmy GREEN ZONE ENERGY MARCIN GUŻNICZAK Sp. Jawna, Myślniew 62, 63-507 Kobyła Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

wyraża opinię, że dla w/w przedsięwzięcia **nie jest wymagane** przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach proponuje się uwzględnić niżej wymienione zalecenia:

1.oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji oraz potencjalnej likwidacji nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sośnie zwrócił się pismem znak OS.6220.2.2022 z dnia 20.05.2022r. (*data wpływu 23.05.2022r.*) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

sekretariat.ostrowwlkp@sanepid.gov.pl

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim
Plac Stefana Rowińskiego 3 | 63-400 Ostrów Wielkopolski
Seksja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 62 737 89 18, 62 737 89 04
tel. centrala 62 737-89-00
nadzor.zapobiegawczy.ostrowwlkp@sanepid.gov.pl
NIP 622-10-51-625 | REGON 000300989
BDO 000179595
www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski
psse-ostrowwlkp/SkrytkaESP

fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie.

Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami opracowaną przez EKO-GREEN Pracownia Ekspertyz Środowiskowych mgr Szymon Bugaj, Skalmierzyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim pismem nr ON-NS.9011.2.18.2022 z dnia 30.05.2022r. zwrócił się do Wójta Gminy Sośnie, w którym wskazał na konieczność wezwania wnioskodawcy do złożenia dodatkowych informacji – uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 09.06.2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło pismo Wójta Gminy Sośnie nr OS.6220.2.2022 z dnia 08.06.2022, w którym przekazane zostało uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie. Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wokół terenu, na którym planuje się lokalizację przedsięwzięcia znajdują się obszary użytkowane pod uprawy rolne, łąki, nieużytki oraz drogi publiczne. Inwestycja zlokalizowana zostanie poza strefami ochronnymi ujęć wody. Na północ od miejsca inwestycji znajduje się zwarta zabudowa miejscowości Cieszyn.

Najbliżej położone tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej znajdują się w następującej odległości:

- w kierunku północnym – na działkach nr 445/2; 445/1; (obrób Cieszyn) – obszar bezpośrednio związany z zabudową mieszkaniową znajduje się w odległości nie mniejszej niż 280m,
- w kierunku północnym i północno-wschodnim (zabudowania miejscowości Cieszyn) – tereny związane z zabudową zagrodową lub jednorodziną znajdują się w odległości nie mniejszej niż 370m.

Teren działki, na której planuje się lokalizację przedmiotowej inwestycji obejmuje obszar ok. 15,89 ha. Na przedmiotowej działce prowadzona jest obecnie uprawa zbóż. Przewiduje się, że na potrzeby farmy fotowoltaicznej zostanie wykorzystana południowo-wschodnia część działki 447/3 obręb Cieszyn, gm. Sośnie, o powierzchni nie przekraczającej 2,4 ha gruntu. Obszar, na którym planuje się lokalizację inwestycji będzie miał kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach nie przekraczających 80m x 300m.

W ramach inwestycji przewiduje się wykorzystanie paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji o najwyższej wydajności. Panele pokryte będą powłoką antyrefleksyjną. Przyjmuje się, że pojedyncze panele fotowoltaiczne, które zostaną wykorzystane na farmie będą posiadały moc do 950 W. Zakłada się, że dla farmy fotowoltaicznej liczba użytych paneli fotowoltaicznych nie przekroczy 4000 szt., liczba wykorzystanych inwerterów do 25 szt., a moc pojedynczego inwertera nie przekroczy 500kW (przy założeniu że całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie przekroczy 2 MW). Panele fotowoltaiczne montowane będą na aluminiowych stelażach za pomocą kotw wbijanych w ziemię i rozmieszczone zostaną w sekcjach. Kąt nachylenia paneli będzie stały. Nie przewiduje się montażu jakichkolwiek elementów umożliwiających zmianę kierunku i kąta paneli.

Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony i wyposażony w system monitoringowo-alarmowy. Od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej planuje się posadzenie pasów zieleni.

W ramach inwestycji nie planuje się magazynów energii. Planuje się wykorzystanie 1 szt. transformatora. W przypadku zastosowania transformatora olejowego zostanie on wyposażony w szczelną misę olejową zabezpieczającą środowisko gruntowo-wodne w razie wystąpienia ewentualnej awarii. Planowany transformator o wymiarach maksymalnie 4m x 6m przyłączony zostanie do słupa SN linią kablową doziemną, poprzez stację rozdzielnicę – elektroenergetyczną (SN). Transformator umiejscowiony zostanie w gotowym żelbetowym kontenerze.

Farma fotowoltaiczna nie będzie w żaden sposób oświetlana, ani doświetlana zwłaszcza w porze nocnej. Jedynym miejscem, gdzie planuje się lokalizację oświetlenia to elewacja zewnętrzna stacji kontenerowej (zapalane z włącznika – okazjonalnie, jedynie podczas wizyt serwisowych).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie zachodziła emisja substancji do powietrza oraz emisja hałasu. Emisje te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową elementów farmy fotowoltaicznej. Odpady powstające w trakcie budowy przekazywane będą zewnętrznym wyspecjalizowanym podmiotom w celu dalszego ich zagospodarowania. Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się emisji ścieków. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych przewiduje się zastosowanie do tego celu wyłącznie czystej wody. Czynność mycia paneli może mieć miejsce nie częściej niż 1-2 razy w roku. Wody opadowe i roztopowe będą wsiąkać w grunt.

Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązać się z emisją substancji do powietrza. Wg autora karty informacyjnej na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się również montażu elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla klimatu akustycznego na terenach chronionych akustycznie. Na terenie inwestycji nie przewiduje się zastosowania tzw. trackerów, które powodują obrót mechaniczny paneli wraz za zmianą położenia słońca. Planowane do użycia panele nie będą wyposażone w systemy wentylatorów do chłodzenia ogniw. Transformator będzie posadowiony w odległości nie mniejszej niż 280 m w stosunku do najbliższych zabudowań (obszarów podlegających ochronie akustycznej). Wg autora karty informacyjnej w związku z powyższym emisja hałasu poza teren inwestycji (w tym tereny szczególnie chronione przed hałasem – zabudowa mieszkaniowa) nie będzie występować, zarówno transformator jak i inwertery nie będą wpływać w jakikolwiek sposób na poziom hałasu w stosunku do działek sąsiednich, ani stanowić dla nich ograniczeń.

Powstałe podczas prowadzenia prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu przedsięwzięcia przez firmy obsługujące farmę w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Biorąc pod uwagę skalę oraz rodzaj przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wyraża opinię jak wyżej.

Ostateczne stanowisko w powyższej sprawie zajmie Wójt Gminy Sośnie poprzez wydanie stosownego postanowienia, od którego stronom przysługiwać będzie możliwość wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sośnie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

Do wiadomości:

1. GREEN ZONE ENERGY
MARCIN GUŻNICZAK Sp. Jawna
Myślniew 62, 63-507 Kobyla Góra
2. Strony postępowania – wg rozdzielnika
3. A/a

(podpis elektroniczny)

M.W.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Plac Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, e-mail: sekretariat.ostrowwlkp@sanepid.gov.pl; strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski; [skrzynka](#) ePUAP: psse-ostrowwlkp@SkrytkaESP.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PSSE lub e-mailem na adres: statystyka@psse-ostrow.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Ostrowie Wielkopolskim sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty świadczące usługi serwisowe, z których może skorzystać PSSE w Ostrowie Wielkopolskim.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).