

Sośnie, dnia 05.01.2022 r.

Znak postępowania: **ZP.271.19.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania pn. „**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Sośnie**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), **Zamawiający:** Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 05.01.2022 r.:

1. Czy zastosowany wyłącznik prądowy powinien mieć funkcję samopowrotu?

ODPOWIEDŹ

Tak, zastosowany wyłącznik prądowy powinien mieć funkcję samopowrotu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wójt
/-/ Stanisław Budzik